

## Edifici de nova construcció en fase d'obra acabada

Número de registre  
2P6X65FYK

Normativa vigent construcció  
CTE 2013

Referència cadastral  
3769703DG8436H

Tipus d'edifici

Bloc d'habitatges

Adreça

Carrer Tomàs Carreras Artau 6

Municipi

Girona

C.P.

17006

C. Autònoma

Catalunya

Més informació sobre  
rehabilitació energètica



## Comparativa del consum d'energia final de l'edifici en relació a la mitjana d'edificis

### Edifici actual

Qualificació energètica d'emissions de CO<sub>2</sub> **A**

Emissions de CO<sub>2</sub>**5.9**Kg CO<sub>2</sub> / m<sup>2</sup> any

Consum d'energia final

**18.81**kWh / m<sup>2</sup> any

Demanda de calefacció

**7.09**kWh / m<sup>2</sup> any

Demanda de refrigeració

**2.26**kWh / m<sup>2</sup> any

### Mitjana

Qualificació energètica d'emissions de CO<sub>2</sub> **B**

Emissions de CO<sub>2</sub>**9.23**Kg CO<sub>2</sub> / m<sup>2</sup> any


Consum d'energia final

**23.08**kWh / m<sup>2</sup> any

Demanda de calefacció

**25.6**kWh / m<sup>2</sup> any

Demanda de refrigeració


**7.28**kWh / m<sup>2</sup> any

Demanda energètica: energia necessària per assolir el confort a l'edifici.  
Energia final: energia consumida a l'edifici.

Energia primària: energia de les fonts energètiques incloent les pèrdues per transformació, emmagatzematge i transport des del punt de producció al punt de consum. Energia que es mostra a l'etiqueta d'eficiència energètica.


## Emissions de CO<sub>2</sub>

Les energies renovables ajuden a reduir les emissions.



## Transmitàncies

Pèrdua d'energia a través dels tancaments. Quan la transmitància és menor, el tancament aïlla més i hi ha menys pèrdues d'energia.



Façana

Edifici actual: **0.19 W/m<sup>2</sup>.K**Valor màxim en edificis nous: **0.6 W/m<sup>2</sup>.K**

Finestres

Edifici actual: **1.52 W/m<sup>2</sup>.K**Valor màxim en edificis nous: **2.7 W/m<sup>2</sup>.K**

## Altres dades

Cost aproximat de la factura energètica anual (segons dades de l'informe de certificació)

**9033 € / any**

Quines energies renovables hi ha a l'edifici:

Informació addicional:

# QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI ACABAT

ETIQUETA



## DADES DE L'EDIFICI

Normativa vigent construcció/rehabilitació

CTE 2013

Referència cadastral

3769703DG8436H

Tipus d'edifici

Adreça

Municipi

C.P.

C. Autònoma

Bloc d'habitatges

Carrer Tomàs Carreras Artau 6

Girona

17006

Catalunya

## ESCALA DE LA QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

Consum d'energia  
kWh / m<sup>2</sup> any

Emissions  
kg CO<sub>2</sub> / m<sup>2</sup> any

**A** més eficient

**33**

**5**

**B**

**C**

**D**

**E**

**F**

**G** menys eficient

REGISTRE

2P6X65FYK

Vàlid fins

14/01/2031



Generalitat de Catalunya  
Institut Català d'Energia

ESPAÑA

Directiva 2010 / 31 / UE

